

Certificat

Emissions dans l'air intérieur : mesures des COV.

Pour le produit :
CLIPSO 705 NO SWEAT


Fabriqué par :
CLIPSO PRODUCTION
5, rue de l'église
68800 Vieux Thann
France

Date du contrôle : **19/11/2010**

Un échantillon du produit ci-dessus référencé a été contrôlé d'après les normes internationales en vigueur EN ISO 16000-3/6 (prélèvement), EN ISO 16000-9 (Technique de mise en chambre), EN ISO 16000-11 (préparation de l'échantillon) selon le scénario mur

Les essais ont été réalisés d'après l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis en ce qui concerne leurs caractéristiques d'émission en substances volatiles polluantes

Les résultats de l'essai attribuent au produit testé le critère : **A+**



Jean-François Campens
Gérant

Christopher Teichmann
Responsable Technique